

Kielce, 20.12.2013r.

ZK.5532.29.2013

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 15 listopada 2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie przez komisję składającą się z pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach - Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, w składzie:

Przewodniczący Komisji

Jacek Sojda - Kierownik Zespołu
upow. Nr 381/2013

Członek Komisji

Andrzej Nyćman - Starszy Specjalista
upow. Nr 382/2013

Członek Komisji

Beata Niebudek - Specjalista
upow. Nr 383/2013

Komisja wpisała się do księgi kontroli pod pozycją Nr 9/2013

Rodzaj kontroli – problemowa

Przedmiot kontroli

1. Kompletność i aktualność dokumentacji dotyczącej planowania i realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i Obrony Cywilnej.
2. Zabezpieczenie techniczne i logistyczne działań w warunkach sytuacji kryzysowych.
3. Ocena funkcjonowania na terenie gminy systemu łączności oraz wykrywania i alarmowania.
4. Ocena działalności szkoleniowej i popularyzacji zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i Obrony Cywilnej w 2012 i 2013 roku.

Kierownik jednostki kontrolowanej

Stanisław Marek Krak - Burmistrz

1. Planowanie ochrony ludności

- Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego powołany został Zarządzeniem Nr 51/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 8 września 2003 roku, zgodnie z ustawą

z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Opracowano imienny wykaz oraz adresy osób wchodzących w skład grup roboczych Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Bodzentynie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 8 września 2003 roku. Opracowano regulamin Gminnego Zespołu Reagowania stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 8 września 2003 roku.

- Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego opracowany został w styczniu 2012 roku. Plan ten ma podpisane uzgodnienia i jest zatwierdzony przez Starostę Kieleckiego.
- Dokumentację zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Miasta i Gminy Bodzentyn zaktualizowano w lipcu 2012 roku, posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia i jest zatwierdzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.
- Gmina zgłosiła brak konieczności wykonania planów ewakuacji ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia, ze względu na ukształtowanie terenu.
- Gmina posiada plan dystrybucji tabletek jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Mieście i Gminie Bodzentyn opracowany w lipcu 2009 roku (aktualizowany 18 lutego 2013r.).

2. Zabezpieczenie techniczne i logistyczne

- Gminny Magazyn OC zajmuje pomieszczenie o powierzchni ok. 30m², zlokalizowane jest w budynku Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn. Na wyposażeniu magazynu znajdują się plandeki do zabezpieczenia dachów w ilości 4szt. o różnych rozmiarach, worki 300 szt., łopaty 30 szt., buty gumowe 20 szt., kurtki 20szt. Część sprzętu typu: plandeki 4 szt., łopaty 20 szt. gmina przekazała do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Na terenie gminy znajduje się 4 syreny elektryczne w tym 2 podłączone do systemu selektywnego uruchamiania drogą radiową (OSP Wzdół, OSP Bodzentyn). Syreny uruchamiane ręcznie znajdują się w OSP Psary i OSP Sieradowice. Uruchomienie syren realizowane jest przez SK KM PSP w Kielcach.
- Wymiana informacji w zakresie ochrony ludności (Obrony Cywilnej) odbywa się poprzez istniejący system łączności przewodowej po liniach TP S.A., w sieci radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego (radiotelefon w sekretariacie), poczty elektronicznej oraz przy pomocy telefonii komórkowej. Pracownik sekretariatu pomimo prawidłowej obsługi stacjonarnego urządzenia Motorola z selektywnym wybieraniem nie nawiązał łączności radiowej ze Starostwem Powiatowym w Kielcach. Prawdopodobną przyczyną jest awaria w instalacji urządzenia bądź anteny. Pracownik oraz upoważnione osoby są przeszkoleni w zakresie zasad prowadzenia łączności radiowej i potrafią obsługiwać radiotelefon.

- W budżecie gminy na 2013 rok przewidziano środki finansowe w postaci rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe określonej w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym art. 26 ust. 4 (dział 754, rodz. 75421) w kwocie 61 494 tys. zł.

3. Działalność szkoleniowa i popularyzacyjna

W roku szkolnym 2012/2013 zorganizowano następujące zajęcia i prelekcje dla uczniów klas 1-6 Szkoły Podstawowej w Bodzentynie.

- ✓ „Cykliczne spotkanie z Policjantem” - tematyka: Bezpieczna droga do szkoły, Czyny karalne, Bezpieczne ferie, Bezpieczeństwo w sieci, Bezpiecznie poruszamy się po ulicy, Bezpieczne wakacje 2013. Zajęcia prowadził kierownik Komisariatu Policji w Bodzentynie M. Błoński oraz dzielnicowy R. Dekiel.
- ✓ „Maj – Dni Otwarte Straży Pożarnej” zajęcia dla klasy 1a i 1b przeprowadził Komendant OSP w Bodzentynie M. Białka.
- ✓ „Leśnik dobry gospodarz lasu” zajęcia dla klas 3a i 3b przeprowadził leśniczy Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie M. Wiśniewski.

4. Działalność organizacyjna i normatywno-prawna

- Osoba bezpośrednio realizująca w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie zadania związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym: Pan Adam Kręcisz.
- Nazwa zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji: Stanowisko ds. OC, Obronnych i Informacji Niejawnych.
- Zadania są ujęte w zakresie czynności pracownika: nieprecyzyjnie i ogólnikowo.
- Sprawy ochrony ludności (obrony cywilnej) prowadzone są zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy.
- Wszystkie akty prawne (ustawy, rozporządzenia, dyspozycje, wytyczne itp.) znajdują się na stanowisku pracy i są na bieżąco aktualizowane.

ZALECENIA

1. Zgodnie z ustawą dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym powołać Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, opracować jego regulamin i plan pracy.
2. Zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym opracować Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Miasta i Gminy Bodzentyn.

3. Uszczegółowić zadania ujęte w zakresie czynności pracownika. Obecne zapisy są nieprecyzyjne i ogólnikowe, nie wynikają z nich konkretne zadania do wykonania przez pracownika.
4. Dokonać przeglądu technicznego i ewentualnych napraw sprzętu łączności radiowej pracującego w sieci Zarządzania Kryzysowego.


Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnie wyjaśnienie, co do zawartych w nim ustaleń. Podpisany protokół z kontroli wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami należy odesłać do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Wykazane nieprawidłowości oraz braki należy usunąć w terminie do dnia 28 lutego 2014r. Informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania należy przesłać w formie pisemnej do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Przewodniczący Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji



Zapoznałem się z treścią protokołu

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Marek Krak

Kierownik jednostki kontrolowanej

Rozdzielnik:

1. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
2. Wydz. A-O w miejscu
3. a/a