

**PROJEKT WYKONAWCZY**  
**Instalacji gazowej na gaz płynny**  
**dla budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego**  
**w Rembowie Gmina Raków**

Działka Nr.736

Investor: Powiat Kielecki  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce

Projekt zawiera:

1. Opis techniczny i obliczenia

2. Rysunki:

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - Sytuacja                       | 1: 500 –rys.Nr.1 |
| - Rzut parteru                   | 1: 50 - rys.Nr.2 |
| - Rzut piętra                    | 1: 50 - rys.Nr.3 |
| - Rzut poddasza                  | 1:50 - rys.Nr.4  |
| - Rozwinięcie instalacji gazowej | 1:100 – rys.Nr.5 |

Opracował:

PROJEKTANT INSTALACJI  
URZĄDZENI SANITARNYCH  
Bach. Rembowo, 40-10  
upr. B.C. nr 132/81  
DL 01/76, KL-861/84

**Opis techniczny**  
**do P.B. instalacji wewn. gazowej na gaz płynny**  
**dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie**  
**Gm. Raków**

Inwestor: Powiat Kielecki  
Al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce

**I. Podstawa opracowania**

- zlecenie Inwestora;
- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym;
- rzuty budynku w skali 1:50.
- obowiązujące normy i przepisy prawne;
- uzgodnienia z Inwestorem.

**II. Zakres opracowania**

Niniejszy projekt rozwiązuje w sposób uproszczony :

- instalację gazową z użyciem gazu płynnego -propan

Projektowana instalacja doprowadza gaz –po zredukowaniu ciśnienia –do następujących przyborów:

- do 3 szt. kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem(elektrycznym)
- do trzonu kuchennego gazowego typu restauracyjnego w kuchni zbiorowej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie Gmina Raków.

Łączne zapotrzebowanie gazu wynosi  $Q= 5\text{m}^3/\text{h}$ .

Przyłącze gazowe ze zbiornika gazu płynnego do budynku MOW stanowi oddzielne opracowanie.